

Итого пришло - 15.09.18

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского 124 а, т.55-15-40 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

ПСЧ-30, с. Кочубей, Тарумовский район, 368880 Телефон: 8 (261) 3-69-12

Факс 8 (261) 3-69-12, 7ondipr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 135/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МКДОУ «Юлдуз» Заведующей Кожяевой А.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВРИО главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Магомедова М.С.

Отделение надзорной деятельности и про- № 135
филактической работы № 7 по г. Южно-
Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 09 » августа 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 03 » 09 2018 г. по 11 ч 00 мин. « 03 » 09 2018

Проведена проверка

Дознаватель Казанфаров Габиб Бахтиярович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Ногайский район, с. Орта-тюбе, ул. Ленина 1, МКДОУ «Юлдуз»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	Объект обеспечить противопожарным водоснабжением	(п. 4.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения)	10.07.2019 г	
2	Произвести проверку состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердака	(постановления правительства РФ № 390 от 25.05.2012 г «О противопожарном режиме» п.31)	10.07.2019 г	
3	Оборудовать системой пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальное выносное устройство оповещения	(ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	10.07.2019 г	
4	Здание оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, т. 1-3 НПБ 110-03)	10.07.2019 г	
5	Пройти обучение мерам пожарной безопасности осуществляемая в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	(п. 3 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);	10.07.2019 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушения требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2019 г.

(квартал, месяц).

Дознаватель Казанфаров Габиб Бахтиярович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» 09 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



Заведующая Кожеева А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«03» 09 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8 22 39-99-99